

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска
«Детский сад № 275 общеразвивающего вида»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий БДОУ г. Омска

«Детский сад № 275 общеразвивающего
вида»

/Д.В. Путий/
(подпись)



2022 года

ОТЧЕТ


о результатах исполнения предписания № 346/1 от 29 октября 2021 года
Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по КАО г.
Омска Федерального государственного пожарного надзора
по состоянию на 22.11.2022 г.

пункт предписания	Выявленное нарушение	Срок исполнения по предписанию	Принятые меры, отметка об исполнении
п. 1	В здании детского сада не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение путей эвакуации	01.09.2022	направлено обращение о выделении денежных средств в департамент образования Администрации города Омска № 130 от 11.10.2022
п. 2	Не организованы не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	01.09.2022	выполнено
п. 3	Перед наружной дверью второго эвакуационного выхода из групповой ячейки 3-ей группы, выполнить горизонтальную входную площадку, не менее 1,5 ширины дверного полотна	01.09.2022	выполнено, акт выполненных работ от 10.11.2022
п. 4	Ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору (помещение № 70 согласно технического паспорта) выполнена менее 1,2 м (фактически с учетом уменьшенной с ширины горизонтального участка пути эвакуации 0,45).	01.09.2022	направлено обращение о выделении денежных средств в департамент образования Администрации города Омска № 130 от 11.10.2022

п. 5	Ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору (помещение № 14 согласно технического паспорта) выполнена менее 1,2 м (фактически с учетом уменьшенной ширины горизонтального участка пути эвакуации 0,94 м)	01.09.2022	направлено обращение о выделении денежных средств в департамент образования Администрации города Омска № 130 от 11.10.2022
п. 6	Дверь эвакуационного выхода из игровой в гардеробную (в помещениях бывшей стоматологий) выполнена менее 1,2 м (фактически 0,8)	01.09.2022	направлено обращение о выделении денежных средств в департамент образования Администрации города Омска № 130 от 11.10.2022
п. 7	Дверь эвакуационного выхода из тамбура (помещение № 91 согласно технического паспорта в помещениях бывшей стоматологий) в тамбур (помещение № 90 согласно технического паспорта в помещениях бывшей стоматологий) выполнена менее 1,2 м (фактически 0,8)	01.09.2022	направлено обращение о выделении денежных средств в департамент образования Администрации города Омска № 130 от 11.10.2022
п. 8	Дверь эвакуационного выхода из тамбура (помещение № 90 согласно технического паспорта в помещениях бывшей стоматологий) выполнена менее 1,2 м (фактически 0,8)	01.09.2022	направлено обращение о выделении денежных средств в департамент образования Администрации города Омска № 130 от 11.10.2022
п. 9	Дверь эвакуационного выхода из спальни комнаты групповой ячейки (помещение № 38 согласно технического паспорта) в вестибюль (помещение № 44 согласно технического паспорта в помещениях бывшей стоматологий) выполнена менее 1,2 м (фактически 0,8)	01.09.2022	направлено обращение о выделении денежных средств в департамент образования Администрации города Омска № 130 от 11.10.2022
п. 10	Ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору (помещение № 88 согласно технического паспорта) выполнена менее 1,2 м (фактически с учетом уменьшенной ширины горизонтального участка пути эвакуации 0,3 м)	01.09.2022	направлено обращение о выделении денежных средств в департамент образования Администрации города Омска № 130 от 11.10.2022

Отчет составил
ответственный за пожарную безопасность

22.11.2022



О.А. Клюй