

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

644043, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, т. 25-65-16, e-mail: nfo@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Кировскому административному округу города Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644082, г. Омск, ул. Профинтерна, 3 тел. (3812) 55-04-61, e-mail: tond_kao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 149/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад № 275 общеразвивающего вида»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 149 от «31» марта 2023 года в период с «07» апреля 2023 по «12» апреля 2023 государственным инспектором Кировского

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

административного округа г. Омска по пожарному надзору Ситниковым Дмитрием Александровичем, старшим лейтенантом внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский № 275 общеразвивающего вида» Путий Людмила Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Резервные источники питания (аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания) не обеспечивают питание электроприемников систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на время выполнения ими своих функций (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, улица Дианова, 6/1).	ч. 4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.10 ст.83, ч.11 ст.84, ч.2 ст.91, ч.4 ст.103 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.07.2023	
2.	В здании детского сада при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) не производится ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, улица Дианова, 6/1).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	15.07.2023	
3.	В здании детского сада не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение путей эвакуации (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, улица Дианова, 6/1).	ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы»); п. 7.6.1, п. 7.6.2, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»	15.07.2023	
4.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору (помещение № 70 согласно технического паспорта) выполнена менее 1,2 м. (фактически с учётом уменьшенной ширины горизонтального участка пути эвакуации 0,45 м.) (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, улица Дианова, 6/1).	ч. 4, ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3. «СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.07.2023	
5.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору (помещение № 14 согласно технического паспорта) выполнена менее 1,2 м. (фактически с учётом уменьшенной ширины горизонтального участка пути эвакуации 0,94 м.) (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, улица Дианова, 6/1).	ч. 4, ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 «СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.07.2023	

6.	Дверь эвакуационного выхода из игровой в гардеробную (в помещениях бывшей стоматологий) выполнена менее 1,2 м. (фактически 0,8) (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, улица Дианова, 6/1).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4. «СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.07.2023	
7.	Дверь эвакуационного выхода из тамбура (помещение № 91 согласно технического паспорта в помещениях бывшей стоматологий) в тамбур (помещение № 90 согласно технического паспорта в помещениях бывшей стоматологий) выполнена менее 1,2 м. (фактически 0,8) (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, улица Дианова, 6/1).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4. «СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.07.2023	
8.	Дверь эвакуационного выхода из тамбура (помещение № 90 согласно технического паспорта в помещениях бывшей стоматологий) выполнена менее 1,2 м. (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, улица Дианова, 6/1).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 «СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.07.2023	
9.	Дверь эвакуационного выхода из спальни комнаты групповой ячейки (помещение № 38 согласно технического паспорта) в вестибюль (помещение № 44 согласно технического паспорта в помещениях бывшей стоматологий) выполнена менее 1,2 м. (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, улица Дианова, 6/1).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4. «СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.07.2023	
10.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору (помещение № 88 согласно технического паспорта) выполнена менее 1,2 м. (фактически с учётом уменьшенной ширины горизонтального участка пути эвакуации 0,3 м.) (здание детского сада, расположенное по адресу г. Омск, улица Дианова, 6/1).	ч. 4, ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 «СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Луц Луцис В. В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Луц

(подпись)

Государственный инспектор Кировского

административного округа г. Омска по пожарному надзору

майор внутренней службы Ситников Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.